

Арматура - Контрольное оборудование  
Запасные части - Автомобильное и промышленное оснащение - Производство и сервис

Насосная и компрессорная техника  
Системы перегрузки – Заправочные станции  
Ремонт и обслуживание

Flüssiggas-Anlagen GmbH  
Peiner Straße 217  
D-38229 Salzgitter  
Germany – Германия  
Telefon: +49 / 5341 / 8697-0  
Telefax: +49 / 5341 / 8697-11  
<http://www.fas.de>



# ПАСПОРТ

## Предохранительные пружинные клапана без ручного подрыва угловая форма

**Заказ FAS № 15001-15016.**



Арматура - Контрольное оборудование  
Запасные части - Автомобильное и промышленное оснащение - Производство и сервис

Насосная и компрессорная техника  
Системы перегрузки – Заправочные станции  
Ремонт и обслуживание

Flüssiggas-Anlagen GmbH  
Peiner Straße 217  
D-38229 Salzgitter  
Germany – Германия  
Telefon: +49 / 5341 / 8697-0  
Telefax: +49 / 5341 / 8697-11  
<http://www.fas.de>



## ***ВНИМАНИЕ!***

*Сжиженный углеводородный газ  
является взрыво- и пожароопасным продуктом!  
**ОПАСНОСТЬ ОБМОРОЖЕНИЯ!***

*Обслуживание допускается только специальному персоналу,  
квалифицированному и обученному в работе с оборудованием  
для сжиженных углеводородных газов.*

*Эксплуатация оборудования допускается только в станциях  
оснащение которых соответствует действующим правилам  
и нормам безопасности.*

Арматура - Контрольное оборудование  
Запасные части - Автомобильное и промышленное оснащение - Производство и сервис


Насосная и компрессорная техника  
Системы перегрузки – Заправочные станции  
Ремонт и обслуживание

Flüssiggas-Anlagen GmbH  
Peiner Straße 217  
D-38229 Salzgitter  
Germany – Германия  
Telefon: +49 / 5341 / 8697-0  
Telefax: +49 / 5341 / 8697-11  
<http://www.fas.de>



**Полнопроходной пружинный предохранительный клапан** тип FAS угловой формы, PN 40, с герметичным колпачком, без принудительного открывания, корпус из стального литья, седло и кегля из нержавеющей стали, с TUV – приемкой, с CE маркировкой по DGLR 97/23/EG  
Исполнение: А = Стандартный пружинный предохранительный клапан для газов в емкости

Заказ-№р. Исп. А	DN Вх. и Выход	Вес	установлен на (бар)
15 001	20	6,0	12,1
15 002	20	6,0	15,6
15 003	25	6,0	12,1
15 004	25	6,0	15,6
15 005	32	8,0	12,1
15 006	32	8,0	15,6
15 007	40	9,0	12,1
15 008	40	9,0	15,6
15 009	50	12,0	12,1
15 010	50	12,0	15,6
15 011	65	15,0	12,1
15 012	65	15,0	15,6
15 013	80	20,0	12,1
15 014	80	20,0	15,6
15 015	100	33,0	12,1
15 016	100	33,0	15,6



### **Транспортировка и хранение**

Предохранительные клапаны должны транспортироваться в упаковке, предотвращающей клапан от повреждения и загрязнения. Запрещается снимать защитные колпачки с концов клапана до монтажа в трубопровод.

Предохранительные клапаны рекомендуется хранить в сухом и чистом месте. При длительном хранении рекомендуется использовать восковую смазку или полиэтиленовую упаковку.

### **Монтаж**

Монтаж и обслуживание разрешается только специальному персоналу, квалифицированному и обученному в работе с сжиженными углеводородными газами. Эксплуатация оборудования допускается только в станциях, оснащение которых соответствует действующим правилам и нормам безопасности.

Предохранительные клапаны FAS поставляются настроенными и готовыми к эксплуатации.

### **Техобслуживание**

Предохранительные клапаны практически не нуждаются в техобслуживании. Генеральную проверку клапанов рекомендуется проводить один раз в год эксплуатации.

### **Ремонт / Гарантия**

При неправильной работе необходимо отправить предохранительный клапан к изготовителю / продавцу. Мы гарантируем качество и безопасность нашей продукции, при условии ее хранения, установки и эксплуатации в полном соответствии с требованиями настоящего технического паспорта и национальными нормативными документами.

Запрещается проводить самостоятельно любые ремонтные работы, так как при этом теряется гарантийное право.

Арматура - Контрольное оборудование  
Запасные части - Автомобильное и промышленное оснащение - Производство и сервис

Насосная и компрессорная техника  
Системы перегрузки – Заправочные станции  
Ремонт и обслуживание

Flüssiggas-Anlagen GmbH  
Peiner Straße 217  
D-38229 Salzgitter  
Germany – Германия  
Telefon: +49 / 5341 / 8697-0  
Telefax: +49 / 5341 / 8697-11  
<http://www.fas.de>



### Свидетельство о приемке.

Испытание	Результат
Внешний осмотр	Соответствует
Проверка прочности и плотности корпусных деталей	Норма
Проверка правильности заводских установок	Соответствует
Проверка работоспособности	Норма
Проверка упаковки и комплектности поставки	Соответствует

Настоящим подтверждается, что предохранительный клапан прошел испытания и признан годным к эксплуатации.

штамп