

1. Насосный агрегат (SERO: 31-8 (5kW) FAS 21785, 36-8 (6,8kW) FAS 21786)
2. Газоотсекатель РС-установка DN32 (Чертеж: 21277- 2/1/4)
3. Рама самовсасывающей насосной установки 5,0 к., 6,8 к. (Чертеж: 37944- 1/2/3)
4. Окошко контр. по переливу DN 50
5. Фильтр DN 50
6. Переходник DN 65/50
7. Муфта 1/2T NPT
8. Клапан слива жидкой фазы 3/4T NPT
9. Фланец сварочный, PN 40, DN 25
10. Перепускной клапан, 1TNPT
11. Манометр 0-25 бар
12. Манометр-запирающий клапан PN 40, G 1/2"
13. Обратный клапан, DN 32, PN 40
14. Компактный шаровый клапан DN 32
15. Предохранительный клапан 1/4T PN25
16. Байпасный клапан 1T FAS 19319
17. -
18. Контрольный клапан 1/4TNPT
19. Распред. коробка
20. Сенсор контроля движения продукта в трубопроводе
21. Тип. табличка FAS 29223
22. Тип. табличка FAS 29264
23. Табличка CE FAS 29271


Allgemeintoleranzen nach DIN 7168 Mittel

Oberflächenangaben nach DIN ISO 1302

✓	unbearbeitet
✓	bearbeitet
✓ _w	✓ Rz 100
✓ _x	✓ Rz 25
✓	✓ Rz 6,3
✓	✓ Rz 1

Внимание:
настоящий чертеж действителен для:
FAS 21707 (с насосным агрегатом FAS 21785)
FAS 21708 (с насосным агрегатом FAS 21786)

Внимание:
Прибор обработки результатов для сенсора
контроля движения продукта в трубопроводе
заказывать отдельно

Nr.	Datum	Änderung	Kürzel	Maßstab	Flüssiggas-Anlagen		 Flüssiggas-Anlagen Peiner Straße 217 D-38229 Salzgitter 1 Tel.: 05341 / 86 97 - 0 Fax.: 05341 / 86 97 - 11 Email: info@fas.de	Zeichnungs-Nr.: 21707-1/4/2 Zu Artikel:
6	17.01.06	FD	---	1:8	Bei Revision übertragen Bearbeitet 20.10.2004 Geprüft 20.10.2004 Schweißprfg ---			
5	11.04.05	GB	---	Maßstab	Name Freding			
4	13.01.05	GB	---		Name Ralph Schmidt			
Rv.	Bearbeitet	Geprüft	Schweißprfg					
7	17.1.06	Hauptgestell angepaßt	FD					
5	11.4.05	Hinweistext hinzu	GB					
4	13.1.05	Pos. 2; 3 Zgs-Nr. aktu.	GB					