



- 1. Anschlussstück mit Ü-Mutter M60x4Lks.....Zeichnung: 10900- 1/x/4
- 2. Rohrstück DN10 Länge 50mm.....FAS 10590
- 3. Rohrbogen DN10.....FAS 11409
- 4. Stutzen 1/4", gekürzt auf 50mm.....FAS 10115
- 5. Kugelhahn Typ 842F, G 1/4" IG mit Federrückstellung.....FAS 19169
- 6. Stopfen 1/4".....FAS 10071
- 7. Reduzierstück DN 50/40.....FAS 10365
- 8. Kugelhahn MF DN50 reduzierter Durchgang.....FAS 19236
- 9. Schlauchanschlußstutzen DN50.....FAS 10883
- 10. Sicherheitsklemmbacken für LPG-Schlauchanschluß DN 50.....FAS 10878
- 11. Hochdruckschlauch DN50.....FAS 10805
- 12. Schlauchanschluß komplett, LPG50, Flansch DN50 mit Muffe 1/2" NPT für SV.....FAS 10821
- 13. Sicherheitventil 1/2" Reg0 eingestellt auf 25bar.....FAS 90137

Bewertungsgruppen nach EN 25817: -----C (mittel)
 Schweißzusatz: -----artgleich



Allgemeintoleranzen Schweißkonstruktion EN ISO 13 920 B	
Allgemeintoleranzen nach DIN 7168 Mittel	
Oberflächenangaben nach DIN ISO 1302	
<input type="checkbox"/>	unbearbeitet
<input checked="" type="checkbox"/>	bearbeitet
<input checked="" type="checkbox"/>	√ Rz 100
<input checked="" type="checkbox"/>	√ Rz 25
<input checked="" type="checkbox"/>	√ Rz 6,3
<input checked="" type="checkbox"/>	√ Rz 1

3				Bei Revision übertragen	Datum	Name	 Flüssiggas-Anlagen GmbH Peiner Straße 217 D-38229 Salzgitter 1 Tel.: 05341 / 86 97 - 0 Fax.: 05341 / 8697 - 11 Email.: info@fas-uni.de
2				Bearbeitet	11.09.2003	Baryer	
1	xx.xx.xxxx	xxxxxx	xxxxxx	Geprüft	11.09.2003	Ralph Schmidt	
Rv.	Bearbeitet	Geprüft	Schweißprfg	Schweißprfg	11.09.2003		
4							Zeichnungs-Nr.: 25027- 3/1/3
3							Zu Artikel: 25027
2							
1	xx.x.xx	x	xxx				
Nr.	Datum	Änderung	Kürze	Maßstab	1:4 LPG-Füllschlauch für Straßentankwagen DN 50 / M60x4		

Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben werden. Technische Änderungen vorbehalten.